Ocena jakości wody w nieckach basenowych - dot. poboru z dnia 05.02.2025											
	pH	Redox (mV)	Temp. (°C)	Chlor wolny (mg/l)	Chlor związany (mg/l)	Wyniki badań poszczególnych oznaczeń					
Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka	7,3	780	28,7	0,3	0,9	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	4,8	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	0,98	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,016	mg/l
									Chloroform	0,014	mg/l
Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenia wytw. aerozol wodno-powietrzny	7,0	759	32,4	0,72	0,10	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	0,28	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	2,5	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	1,5	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,023	mg/l
									Chloroform	0,021	mg/l
Woda z niecki basenowej - brodzik dla dzieci	7,2	835	32,8	0,30	0,10	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	4,8	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	0,59	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,010	mg/l
									Chloroform	0,008	mg/l
Woda w niecce basenowej wytw. aerozol wodno-powietrzny Jacuzzi 1	7,0	755	34,9	0,71	0,09	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	1,8	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	2,6	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,058	mg/l
									Chloroform	0,055	mg/l
Woda w niecce basenowej wytw. aerozol wodno-powietrzny Jacuzzi 2	7,0	835	34,9	0,31	0,11	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	1,8	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	3,3	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,06	mg/l
									Chloroform	0,057	mg/l
Woda pobierana z natrysków	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–