Ocena jakości wody w nieckach basenowych - dot. poboru z dnia 05.03.2025											
	pH	Redox (mV)	Temp. (°C)	Chlor wolny (mg/l)	Chlor związany (mg/l)	Wyniki badań poszczególnych oznaczeń					
Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka	7,2	760	27,1	0,33	0,11	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	–	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	1	mg/l
						Legionella	–	jtk/100 ml	Suma THM	–	mg/l
									Chloroform	–	mg/l
Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenia wytw. aerozol wodno-powietrzny	7,0	780	33,9	0,76	0,20	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	–	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	0,72	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	–	mg/l
									Chloroform		mg/l
Woda z niecki basenowej - brodzik dla dzieci	7,2	827	35,1	0,31	0,10	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	–	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	0,62	mg/l
						Legionella	–	jtk/100 ml	Suma THM	–	mg/l
									Chloroform		mg/l
Woda w niecce basenowej wytw. aerozol wodno-powietrzny Jacuzzi 1	7,2	779	38,1	0,70	0,19	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	–	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	1	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,028	mg/l
									Chloroform	0,026	mg/l
Woda w niecce basenowej wytw. aerozol wodno-powietrzny Jacuzzi 2	7,2	780	38	0,70	0,20	Escherichia coli	0	jtk/100 ml	Mętność	< 20	NTU
						Pseudomonas aeruginosa	0	jtk/100 ml	Azotany	–	mg/l
						Ogólna liczba mikroorgani. w 36°C po 48 h	nie wykryto	jtk/ml	Utlenialność	1,5	mg/l
						Legionella	0	jtk/100 ml	Suma THM	0,028	mg/l
									Chloroform	0,026	mg/l
Woda pobierana z natrysków	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–